

Anlage 2

Raumtemperaturen Dienstanweisung Energie

Dienstanweisung Energie vom 23.04.2019 Raumtemperaturen	
	in Grad Celsius (°C)
Verwaltungsgebäude	
Büroräume	
- während der Nutzung	20
- zu Nutzungsbeginn	19
Flure, Treppenhäuser und Nebenräume	15
Toiletten	17
Sitzungssäle	
- während der Nutzung	20
- zu Nutzungsbeginn	19
Schulen und andere Bildungseinrichtungen	
Unterrichtsräume	
- während der Nutzung	20
- zu Nutzungsbeginn	19
Sporthallen	18
Umkleieräume, Wasch- und Duschräume	18
Werkräume, Werkstätten, Lehrküchen	18
Kindertagesstätten	
Aufenthalts- und Wohnräume	22
Ruhe- und Schlafräume	18-20
Wasch- und Duschräume	22
Bibliotheken, Museen und andere Kultureinrichtungen	
Leseräume	
- während der Nutzung	20
- zu Nutzungsbeginn	19
Büchermagazin	15
Bauhöfe und Feuerwehr	
Fahrzeughallen	10
Fahrzeughallen mit San-Fahrzeugen	22
Aufenthalts- und Umkleieräume	20
Ruhe- und Rüsträume	18